



**OBEC CHLEBIČOV**  
**HLAVNÍ 65**  
**747 31 CHLEBIČOV**

## **Ž Á D O S T**

**o souhlas s připojením odpadních vod do veřejné jednotné kanalizace obce Chlebičov**

### **Žadatel (vlastník nemovitosti):**

Příjmení, jméno, titul: .....

Adresa (trvalý pobyt): .....

Telefon/mobil: .....

### **Identifikace připojované nemovitosti:**

Adresa nemovitosti: .....

Číslo popisné: .....

Parcelní číslo: .....

Žádám o připojení odpadních vod do veřejné jednotné kanalizace obce Chlebičov. Budu se napojovat na ulici ..... v obci Chlebičov, par. č. .... v k. ú. Chlebičov.

Výkopové práce budou na mém pozemku / na pozemku obce Chlebičov.

**Povinnou přílohou žádosti bude plánek se zákresem parcelních míst včetně budoucího napojení (např. kde se nachází současná žumpa/přepad, kanalizační přípojka či jiné místo k napojení).**

V Chlebičově dne:

.....

podpis vlastníka/ů nemovitosti



**OBEC CHLEBIČOV**  
**HLAVNÍ 65**  
**747 31 CHLEBIČOV**

### **Podmínky:**

Pro napojení je nutno provést odkopání řádu v místě napojení. Při odpojení žumpy/septiku (přemostění, obtoku) s využitím stávající kanalizační přípojky je nutné prověřit její stav, ideálně provést kamerové zkoušky o jejím stavu.

**Po celou dobu realizace stavebních prací je nutno pořizovat fotodokumentaci.**

**Práce budou provedeny odborně dle platných norem.**

### **Dále musí být dodrženo:**

- napojení pomocí originální přípojky – např. sedlová odbočka 250/150 určená pro systém Pipelife Pragma+ID PN 10,
- opatrné postupné odvrtání otvoru do obecní kanalizace (nikoliv bouracími kladivy nebo ručně „kladivem a majzlíkem“), **vsunutí roury PVC do šachty jednotné kanalizace s max. přesahem 5 až 7 cm. Do vodorovného stávajícího potrubí max. 2 až 3 cm, aby se nesnížila průtočnost stoky**, odborné zatmelení spoje, aby nedocházelo k usazování naplavených nečistot ve stoce,
- po ukončení prací před zásypem celého výkopu bude připojení zkontrolováno pracovníkem obce (Roman Stanjura).

### **V případě zásahu do komunikace:**

- při zásypu a hutnění postupovat dle pokynů pracovníka obce (zásyp roury PVC pískem, návoz makadamu / asfaltové drtě, hutnění po vrstvách cca 30 cm až po niveletu vozovky),
- zajištění dopravního značení, průjezdnost (ocelový přejezd) a zabezpečení výkopu,
- přibližně po 14 dnech „sedání“ zásypu provedení zaasfaltování výkopu.

**Nařezání asfaltu a samotné asfaltování bude v režii obce Chlebičov.**